



## Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring pitnih vod RS

Evidenčna oznaka: 2300-17/30630-24/91920

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
ŠTEFANOVA ULICA 5  
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo št.,  
C2711-24-145101, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Skrbnik vzorca: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Maribor, 09.09.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



### Podatki o vzorcu

**Vzorec:** 24/2688, Gostilna pri Janezu - Velika Štanga 7  
**Številka vzorca:** 24/91920  
**Namen:** Monitoring pitnih vod  
**Naročnik:** MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana  
**Vzorec odvzel:** Nejc Strmljan, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 04.09.2024 10:44  
**Mesto odvzema:** korito za točilnim pultom  
**Vzorec sprejel:** Nejc Strmljan  
**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 04.09.2024 12:09

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/30630-24/91920-T  
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-17/30630-24/91920-K  
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-17/30630-24/91920-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	24/2688, Gostilna pri Janezu - Velika Štanga 7		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	24/91920		
<b>Namen:</b>	Monitoring pitnih vod		
<b>Naloga:</b>	Monitoring pitnih vod RS		
<b>Vodja naloge:</b>	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)		
<b>Naročnik:</b>	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo št., C2711-24-145101, z dne 01.01.2024		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 217471, 04.09.2024		
<b>Mesto odvzema:</b>	korito za točilnim pultom		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b>	09.09.2024
<b>Datum in ura:</b>	04.09.2024 10:44	<b>Datum in ura:</b>	04.09.2024 12:09
<b>Odvzel:</b>	Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b>	Nejc Strmljan

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	21.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.09.24 04.09.24
Okus	1 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.09.24 04.09.24
Vonj	0 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.09.24 04.09.24
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	04.09.24 04.09.24
	<i>Meritev opravljena pri T = 21.4 °C</i>				
Električna prevodnost (20°C)	188	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	04.09.24 04.09.24
	<i>Meritev opravljena pri T = 21.4 °C</i>				

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Evidenčna oznaka:** 2300-17/30630-24/91920-T

Vodja naloge:  
Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Elektronsko podpisal Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN) ob 09.09.2024 12:40

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	24/2688, Gostilna pri Janezu - Velika Štanga 7		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	24/91920		
<b>Namen:</b>	Monitoring pitnih vod		
<b>Naloga:</b>	Monitoring pitnih vod RS		
<b>Vodja naloge:</b>	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)		
<b>Naročnik:</b>	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo št., C2711-24-145101, z dne 01.01.2024		
<b>Mesto odvzema:</b>	korito za točilnim pultom		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b>	06.09.2024
<b>Datum in ura:</b>	04.09.2024 10:44	<b>Datum in ura:</b>	04.09.2024 12:09
<b>Odvzel:</b>	Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b>	Nejc Strmljan

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>					
Motnost	<0,1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	05.09.24 05.09.24

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 06.09.2024 13:48:20

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** 24/2688, Gostilna pri Janezu - Velika Štanga 7  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 24/91920; Lab. št.: 24/18463  
**Namen:** Monitoring pitnih vod  
**Naloga:** Monitoring pitnih vod RS  
**Vodja naloge:** Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)  
**Naročnik:** MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana  
**Naročilo:** Pogodba o začasnem financiranju nalog, ki jih NLZOH opravlja kot javno službo št., C2711-24-145101, z dne 01.01.2024  
**Mesto odvzema:** korito za točilnim pultom  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 09.09.2024  
**Datum in ura:** 04.09.2024 10:44 **Datum in ura:** 04.09.2024 12:15  
**Odvzel:** Nejc Strmljan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Katarina Dobravec

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	04.09.2024 06.09.2024
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	04.09.2024 07.09.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2024 05.09.2024
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2024 05.09.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2024 06.09.2024
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2024 05.09.2024

Analitik:  
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:  
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 09.09.2024 08:43:31

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.