



## Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring pitnih vod RS

Evidenčna oznaka: 2300-17/30630-26/20431

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE  
ŠTEFANOVA ULICA 5  
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Skrbnik vzorca: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Ljubljana, 09.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



### Podatki o vzorcu

**Vzorec:** 26/0845, KRESNIŠKI VRH 13 - ZAJETJE KLADEN - KRESNIŠKI VRH 13  
KRESNIŠKI VRH

**Številka vzorca:** 26/20431

**Namen:** Monitoring pitnih vod

**Naročnik:** MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana

**Vzorec odvzel:** Nejc Strmljan, NLZOH OPKV

**Čas odvzema:** 05.03.2026 11:33

**Mesto odvzema:** Kresniški vrh 5, korito v kuhinji

**Vzorec sprejel:** Nejc Strmljan

**Kraj in čas sprejema:** Ljubljana, 05.03.2026 12:37

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/30630-26/20431-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-17/30630-26/20431-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-17/30630-26/20431-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	26/0845, KRESNIŠKI VRH 13 - ZAJETJE KLADEN - KRESNIŠKI VRH 13 KRESNIŠKI VRH		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	26/20431		
<b>Namen:</b>	Monitoring pitnih vod		
<b>Naloga:</b>	Monitoring pitnih vod RS		
<b>Vodja naloge:</b>	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)		
<b>Naročnik:</b>	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 247828, 05.03.2026		
<b>Mesto odvzema:</b>	Kresniški vrh 5, korito v kuhinji		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b>	09.03.2026
<b>Datum in ura:</b>	05.03.2026 11:33	<b>Datum in ura:</b>	05.03.2026 12:37
<b>Odvzel:</b>	Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b>	Nejc Strmljan

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	7.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26
Okus	1 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26
Vonj	0 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 7.4 °C</i>				
Električna prevodnost (20°C)	101	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>				
	<i>Meritev opravljena pri T = 7.4 °C</i>				
Klor-prosti	0.09	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	05.03.26 05.03.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

**Evidenčna oznaka:** 2300-17/30630-26/20431-T

Vodja naloge:  
Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Elektronsko podpisal Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN) ob 09.03.2026 12:52

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

<b>Vzorec:</b>	26/0845, KRESNIŠKI VRH 13 - ZAJETJE KLADEN - KRESNIŠKI VRH 13 KRESNIŠKI VRH		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	26/20431		
<b>Namen:</b>	Monitoring pitnih vod		
<b>Naloga:</b>	Monitoring pitnih vod RS		
<b>Vodja naloge:</b>	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)		
<b>Naročnik:</b>	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026		
<b>Mesto odvzema:</b>	Kresniški vrh 5, korito v kuhinji		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 09.03.2026	
<b>Datum in ura:</b> 05.03.2026 11:33	<b>Datum in ura:</b> 05.03.2026 12:37		
<b>Odvzel:</b> Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b> Nejc Strmljan		

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Splošni fizikalno-kemijski parametri</b>					
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	06.03.26 06.03.26
Barva (436 nm)	<0.1	m <sup>-1</sup>		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	06.03.26 06.03.26

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 09.03.2026 11:00:58

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** 26/0845, KRESNIŠKI VRH 13 - ZAJETJE KLADEN - KRESNIŠKI VRH 13 KRESNIŠKI VRH  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/20431; Lab. št.: 26/3928  
**Namen:** Monitoring pitnih vod  
**Naloga:** Monitoring pitnih vod RS  
**Vodja naloge:** Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)  
**Naročnik:** MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana  
**Naročilo:** Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026  
**Mesto odvzema:** Kresniški vrh 5, korito v kuhinji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 09.03.2026  
**Datum in ura:** 05.03.2026 11:33 **Datum in ura:** 05.03.2026 12:44  
**Odvzel:** Nejc Strmljan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Mojca Gradišar

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	05.03.2026 07.03.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	05.03.2026 09.03.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	05.03.2026 06.03.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	05.03.2026 06.03.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	05.03.2026 07.03.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	05.03.2026 06.03.2026

**Analitik:**  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 09.03.2026 09:06:07

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.