



Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring pitnih vod RS

Evidenčna oznaka: 2300-17/30630-26/30977

Naročnik: **MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
ŠTEFANOVA ULICA 5
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026
Pogodba št. C2711-26-145102, z dne 01.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Skrbnik vzorca: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Ljubljana, 13.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 26/0765, Čateška gora - Čateška gora 17 Litija
Številka vzorca: 26/30977
Namen: Monitoring pitnih vod
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Vzorec odvezel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 31.03.2026 08:55 - 09:02
Mesto odvzema: Čateška gora 12, korito v kuhinji
Vzorec sprejel: Nejc Strmljan
Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 31.03.2026 11:45

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/30630-26/30977-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-17/30630-26/30977-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-17/30630-26/30977-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: 26/0765, Čateška gora - Čateška gora 17 Litija
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/30977
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026
Pogodba št. C2711-26-145102, z dne 01.04.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode na mestu odvzema določenem v skladu s Programom monitoringa pitnih vod Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.
Plan vzorčenja: DN 249476, 31.03.2026
Mesto odvzema: Čateška gora 12, korito v kuhinji
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 13.04.2026
Datum in ura: 31.03.2026 08:55 - 09:02 **Datum in ura:** 31.03.2026 11:45
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV **Sprejel:** Nejc Strmljan
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
Okus	1 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
Vonj	0 #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 9.1 °C</i>				
Električna prevodnost (20°C)	549	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata Meritev opravljena pri T = 9.1 °C</i>				
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.04	mg/L		Izračun, MB	02.04.26 02.04.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)

Elektronsko podpisal Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN) ob 13.04.2026 12:49

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	26/0765, Čateška gora - Čateška gora 17 Litija		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/30977		
Namen:	Monitoring pitnih vod		
Naloga:	Monitoring pitnih vod RS		
Vodja naloge:	Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026 Pogodba št. C2711-26-145102, z dne 01.04.2026		
Mesto odvzema:	Čateška gora 12, korito v kuhinji		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 10.04.2026	
Datum in ura: 31.03.2026 08:55 - 09:02	Datum in ura: 31.03.2026 11:45		
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV	Sprejel: Nejc Strmljan		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Fluorid	<0.10	mg/L	F ⁻	ISO 10359-1:1992 ^[1] , MB	10.04.26 10.04.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	01.04.26 01.04.26
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	01.04.26 01.04.26
Celotni organski ogljik - TOC	<0.5	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	01.04.26 01.04.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[2] , MB	01.04.26 01.04.26
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395: 1996 ^[2] , MB	01.04.26 01.04.26
Nitrat	1.8	mg/L	NO ₃ ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	01.04.26 01.04.26
Sulfat	7.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	01.04.26 01.04.26
Klorid	1.7	mg/L	Cl ⁻	ISO 10304-1: 2007/Cor.2010, MB	01.04.26 01.04.26

[1] Kombinirana fluoridna elektroda

[2] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-17/30630-26/30977-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 10.04.2026 15:38:17

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 26/0765, Čateška gora - Čateška gora 17 Litija
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/30977; Lab. št.: 26/6100
Namen: Monitoring pitnih vod
Naloga: Monitoring pitnih vod RS
Vodja naloge: Nejc Strmljan, dipl.san.inž (UN)
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba št. C2711-26-145101, z dne 21.01.2026
Mesto odvzema: Čateška gora 12, korito v kuhinji
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 03.04.2026
Datum in ura: 31.03.2026 09:02 **Datum in ura:** 31.03.2026 11:49
Odvzel: Nejc Strmljan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Katarina Dobravec

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	31.03.2026 02.04.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	31.03.2026 03.04.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	31.03.2026 01.04.2026
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	31.03.2026 01.04.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	31.03.2026 02.04.2026

Analistik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 03.04.2026 07:12:43

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.